



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4313BU0007

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	OMAL S.p.A. Via Ponte Nuovo, 11, I-25050 Rodengo Saiano (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	OMAL S.p.A. Via Ponte Nuovo, 11, I-25050 Rodengo Saiano (BS)
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gas-Absperrklappe in Zwischenflanschausführung mit Ringgehäuse (LUG- bzw. Wafer-Gehäuse)
Modell <i>model</i>	V375/376/385/386XN...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 05/156/4313/947 vom 19.01.2009 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00838-KP02-235 vom 08.12.2023 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00838-KP01-235 vom 05.12.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13774 (01.05.2013)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.01.2027 / 24-0031-GNV

70028-04-A-DE

01.07.2026 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 40 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 50 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 65 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 80 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 100 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 125 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 150 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 200 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 250 max. Betriebsdruck: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nennweite: DN 300 max. Betriebsdruck: 16 bar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
V375XN...; V376XN...	mit Zentrierösen (Wafer-Gehäuse)
V385XN...; V386XN...	mit Ringgehäuse (LUG-Gehäuse)

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe *certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5162AN0460	Schmierstoff für Gasgeräte	Molykote® 1102/Molykote® 1102	DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG
DG-5113BT0161	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	NBR 70-SS/NBR 70-SS	GAPI S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Anschlussart: Enden für Einklemmausführung zum Einbau zwischen Flansche PN 10 oder PN 16 nach DIN EN 1092
 Baulänge: Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1
 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C





DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-4313BU0007

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	OMAL S.p.A. Via Ponte Nuovo, 11, I-25050 Rodengo Saiano (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	OMAL S.p.A. Via Ponte Nuovo, 11, I-25050 Rodengo Saiano (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	butterfly valve (lug or wafer type) for using between flanges
Model <i>Modell</i>	V375/376/385/386XN...
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 05/156/4313/947 from 19.01.2009 (EBI) Laboratory control test: 21-00838-KP02-235 from 08.12.2023 (EBI) Laboratory control test: 21-00838-KP01-235 from 05.12.2025 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 13774 (01.05.2013)

Date of Expiry / File No. 19.01.2027 / 24-0031-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

01.07.2026 Cat A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases according to G 260: 03.2013	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 40 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 50 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 65 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 80 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 100 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 125 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 150 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 200 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 250 Max. operating pressure: 16 bar	
V375/376/385/386XN...	Nominal diameter: DN 300 Max. operating pressure: 16 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
V375XN...; V376XN...	with wafer-body
V385XN...; V386XN...	with lug-body

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5162AN0460	Materials for greasing of gas appliance	Molykote® 1102/Molykote® 1102	DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG
DG-5113BT0161	Elastomer material for seals in gas supply mains and pipelines	NBR 70-SS/NBR 70-SS	GAPI S.p.A.

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

connection: for clamping between two flanges (PN 10/16) according to DIN EN 1092

length: basic series 20 according to DIN EN 558-1

ambient temperature range: -20...+60 °C

